

測 定 結 果 表

工事名 サンプル工事

請負者 ワイズ建設

工 種 舗装工

現場代理人 ワイズ太郎

種 別 アスファルト舗装工

測定者 ワイズ太郎 印

単位：mm

| 測定項目 | 基準高 EL1 | | | 基準高 EL2 | | | 基準高 EL3 | | | 厚さ t1 | | | 略 図 |
|---------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|---------|--------|-----------------------|---------|--------|---------------|-----|----|-----|
| | -40 ~ +40 (-20 ~ +20) | | | -40 ~ +40 (-20 ~ +20) | | | -40 ~ +40 (-20 ~ +20) | | | -25 ~ (-13 ~) | | | |
| 規格値(社内) | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | |
| No.0 | 100.000 | 99.990 | -0.010 | 100.000 | 99.990 | -0.010 | 100.000 | 99.990 | -0.010 | 20 | 21 | 1 | |
| No.1 | 110.000 | 110.020 | 0.020 | 110.000 | 110.020 | 0.020 | 110.000 | 110.020 | 0.020 | 20 | 22 | 2 | |
| No.2 | 120.000 | 120.035 | 0.035 | 120.000 | 120.035 | 0.035 | 120.000 | 120.035 | 0.035 | 20 | 24 | 4 | |
| No.3 | 130.000 | 129.965 | -0.035 | 130.000 | 129.965 | -0.035 | 130.000 | 129.965 | -0.035 | 20 | 32 | 12 | |
| No.4 | 140.000 | 139.985 | -0.015 | 140.000 | 139.985 | -0.015 | 140.000 | 139.985 | -0.015 | 20 | 23 | 3 | |
| No.5 | 150.000 | 150.020 | 0.020 | 150.000 | 150.020 | 0.020 | 150.000 | 150.020 | 0.020 | 20 | 18 | -2 | |
| No.6 | 160.000 | 160.025 | 0.025 | 160.000 | 160.025 | 0.025 | 160.000 | 160.025 | 0.025 | 20 | 27 | 7 | |
| No.7 | 170.000 | 170.020 | 0.020 | 170.000 | 170.020 | 0.020 | 170.000 | 170.020 | 0.020 | 20 | 31 | 11 | |
| No.8 | 180.000 | 180.030 | 0.030 | 180.000 | 180.030 | 0.030 | 180.000 | 180.030 | 0.030 | 20 | 26 | 6 | |
| No.9 | 190.000 | 190.015 | 0.015 | 190.000 | 190.015 | 0.015 | 190.000 | 190.015 | 0.015 | 20 | 24 | 4 | |
| No.10 | 200.000 | 200.005 | 0.005 | 200.000 | 200.005 | 0.005 | 200.000 | 200.005 | 0.005 | 20 | 38 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注) 基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する。