様式 2-2

請負者名　ワイズ建設

建設工事名 サンプル工事

舗装工　測定結果一覧表

測 定 者　ワイズ太郎　㊞

測定項目	測 点	(A) 設 計 値	(B) 実 測 値	(C)=(B)-(A) 差	規 格 値 (社内)	(D) 検査測定値	(E)=(D)-(A)
基準高 EL1	No.0	100.000	99.990	-0.010	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.1	110.000	110.020	0.020	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.2	120.000	120.035	0.035	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.3	130.000	129.965	-0.035	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.4	140.000	139.985	-0.015	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.5	150.000	150.020	0.020	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.6	160.000	160.025	0.025	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.7	170.000	170.020	0.020	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.8	180.000	180.030	0.030	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.9	190.000	190.015	0.015	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.10	200.000	200.005	0.005	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000

測定項目	測 点	(A) 設 計 値	(B) 実 測 値	(C)=(B)-(A) 差	規 格 値 (社内)	(D) 検査測定値	(E)=(D)-(A)
基準高 EL2	No.0	100.000	99.990	-0.010	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.1	110.000	110.020	0.020	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.2	120.000	120.035	0.035	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.3	130.000	129.965	-0.035	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.4	140.000	139.985	-0.015	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.5	150.000	150.020	0.020	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.6	160.000	160.025	0.025	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.7	170.000	170.020	0.020	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.8	180.000	180.030	0.030	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.9	190.000	190.015	0.015	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000
	No.10	200.000	200.005	0.005	-40～+40 (-20～+20)	0.000	±0.000