

測定結果総括表

工種 舗装工

現場代理人又は主任技術者 ワイズ太郎

印

種別 アスファルト舗装工

測定者

ワイズ太郎

印

測定項目	基準高 EL1			基準高 EL2			基準高 EL3			厚さ t1			厚さ t2		
	規格値(社内)			規格値(社内)			規格値(社内)			規格値(社内)			規格値(社内)		
	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm
平均値	150.000	150.010	+0.010	150.000	150.010	+0.010	150.000	150.010	+0.010	20	26	+6	20	26	+6
最大値	200.000	200.005	+0.035	200.000	200.005	+0.035	200.000	200.005	+0.035	20	38	+18	20	38	+18
最小値	100.000	99.990	-0.035	100.000	99.990	-0.035	100.000	99.990	-0.035	20	18	-2	20	18	-2
最多値	100.000	99.990	+0.020	100.000	99.990	+0.020	100.000	99.990	+0.020	20	24	+4	20	24	+4
データ数			n=11			n=11			n=11			n=11			n=11
標準偏差			m=±0.021			m=±0.021			m=±0.021			m=±5			m=±5

測定項目	厚さ t3			幅 B			深さ h1			深さ h2			深さ h3		
	規格値(社内)			規格値(社内)			規格値(社内)			規格値(社内)			規格値(社内)		
	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
	mm	mm	mm	m	m	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
平均値	20	26	+6	5.000	5.021	+0.021	500	512	+12	500	512	+12	500	512	+12
最大値	20	38	+18	5.000	5.045	+0.045	500	530	+30	500	530	+30	500	530	+30
最小値	20	18	-2	5.000	5.005	+0.005	500	490	-10	500	490	-10	500	490	-10
最多値	20	24	+4	5.000	5.010	+0.010	500	520	+20	500	520	+20	500	520	+20
データ数			n=11			n=11			n=11			n=11			n=11
標準偏差			m=±5			m=±0.012			m=±13			m=±13			m=±13

測定項目															
規格値(社内)															
	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
平均値															
最大値															
最小値															
最多値															
データ数															
標準偏差															