

様式 (4)


# 出来形管理測定表

工事名 サンプル工事  
工 種 舗装工

1	特性	基準高EL1	2	特性	基準高EL2	3	特性	基準高EL3	4	特性	厚さt1	5	特性	厚さt2
	設計値	100.000		設計値	100.000		設計値	100.000		設計値	20		設計値	20
	許容範囲	-40 ~ 40		許容範囲	-40 ~ 40		許容範囲	-40 ~ 40		許容範囲	-25		許容範囲	-25

請負者 ワイズ建設

測定者 ワイズ太郎



特性				基準高EL1				特性				基準高EL2				特性				基準高EL3				特性				厚さt1				特性				厚さt2																																																																																																																																																																																							
測点	設計値	測定値	設計値との差	測点	設計値	測定値	設計値との差	測点	設計値	測定値	設計値との差	測点	設計値	測定値	設計値との差	測点	設計値	測定値	設計値との差	測点	設計値	測定値	設計値との差	測点	設計値	測定値	設計値との差	測点	設計値	測定値	設計値との差																																																																																																																																																																																												
No.0	100.000	99.990	-0.010	No.0	100.000	99.990	-0.010	No.0	100.000	99.990	-0.010	No.0	20	21	1	No.0	20	21	1	No.1	110.000	110.020	0.020	No.1	110.000	110.020	0.020	No.1	110.000	110.020	0.020	No.1	20	22	2	No.1	20	22	2	No.2	120.000	120.035	0.035	No.2	120.000	120.035	0.035	No.2	120.000	120.035	0.035	No.2	20	24	4	No.2	20	24	4	No.3	130.000	129.965	-0.035	No.3	130.000	129.965	-0.035	No.3	130.000	129.965	-0.035	No.3	20	32	12	No.3	20	32	12	No.4	140.000	139.985	-0.015	No.4	140.000	139.985	-0.015	No.4	140.000	139.985	-0.015	No.4	20	23	3	No.4	20	23	3	No.5	150.000	150.020	0.020	No.5	150.000	150.020	0.020	No.5	150.000	150.020	0.020	No.5	20	18	-2	No.5	20	18	-2	No.6	160.000	160.025	0.025	No.6	160.000	160.025	0.025	No.6	160.000	160.025	0.025	No.6	20	27	7	No.6	20	27	7	No.7	170.000	170.020	0.020	No.7	170.000	170.020	0.020	No.7	170.000	170.020	0.020	No.7	20	31	11	No.7	20	31	11	No.8	180.000	180.030	0.030	No.8	180.000	180.030	0.030	No.8	180.000	180.030	0.030	No.8	20	26	6	No.8	20	26	6	No.9	190.000	190.015	0.015	No.9	190.000	190.015	0.015	No.9	190.000	190.015	0.015	No.9	20	24	4	No.9	20	24	4	No.10	200.000	200.005	0.005	No.10	200.000	200.005	0.005	No.10	200.000	200.005	0.005	No.10	20	38	18	No.10	20	38	18